

DIVISIONE: **TESTING-CERTIFICAZIONE**  
DIVISION: **TESTING & CERTIFICATION**

LABORATORIO: **Fisica della Combustione**  
LABORATORY: **Physics of Combustion**

**RAPPORTO DI PROVA**  
*(Test Report)*

Pag. **1**  
di/of  
pag. **8**

N° **0066\DC\REA\17\_4**

Data: **06/02/2017**  
Date:

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:  
SPECIMEN DESCRIPTION:

Nome commerciale ..... : **SEVALCON 203**  
*Product Name*  
Descrizione ..... : **Vedi pagina 3**  
*Description* ..... : **See page 3**

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:  
CLIENT:

Nome / Name ..... : **IMPOL SEVAL A.D.**  
Indirizzo / Address ..... : **Prvomajska b. b.**  
Città / City ..... : **RS31205 Sevojno - Serbia**

NORMA DI RIFERIMENTO:  
REFERENCE STANDARD:

Norma Tecnica / *Technical standard*:  
**EN 13823:2010+A1:2014 - Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item**

DISTRIBUZIONE ESTERNA:  
OUTSIDE DISTRIBUTION:

**Originale cliente**  
**Original : Client**

DISTRIBUZIONE INTERNA:  
INSIDE DISTRIBUTION:

**Copia capo laboratorio**  
**Copy: Head of laboratory**

ENTE DI ACCREDITAMENTO:  
ACCREDITATION BODY:



LAB N°0006  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

DATI GENERALI / GENERAL DATA :

- Data ricevimento campioni / *Product supply date* .....: **17.01.2017**
- Data esecuzione prove / *Date of test* .....: **01.02.2017**
- Identificazione delle norme di riferimento .....: **EN 13823:2010+A1:2014**  
*Standard reference identification* .....: **EN 13238:2010**
- Identificazione dei metodi di prova .....: //  
*Test method identification* .....: //
- Campionamento / *Sampling* .....: **Provette ricavate dal laboratorio su lotto di materiale fornito dal cliente.**  
*Specimens taken from sample supplied by the client.*
- Costruzione dei provini / *Specimens construction* .....: **Nessun giunto.**  
*No joint.*
- Condizionamento secondo EN 13238 .....: **23 °C - 50 % u.r. per 336 ore**  
*Conditioning complying EN 13238*.....: **23 °C - 50 % r.h. for 336 hours**
- Procedura normalizzata / *Standard procedure* .....: **SI / Yes**
- Deviazione dai metodi di prova .....: **NO / No**  
*Standard procedure deviation*
- Controllo calcoli / *Calculation check* .....: **SI / Yes**

CAMPIONI ANALIZZATI / SAMPLES TESTED:

- 3 Provette campione denominate / 3 Specimens of sample identified:

**SEVALCON 203**

Descrizione.....:	<b>Pannello in alluminio verniciato con vernice a base di poliester</b>
Description.....:	<b>Aluminum painted panel with polyester based paint</b>
Spessore Spessore.....:	<b>0,5 mm</b>
Thickness.....:	<b>0,5 mm</b>
Peso per unità di superficie.....:	<b>1450 ± 10 g/m<sup>2</sup></b>
Mass unit area.....:	<b>1450 ± 10 g/m<sup>2</sup></b>
Vernice su lato a vista.....:	<b>59,5 g/m<sup>2</sup> (fondo 12,3 g/m<sup>2</sup>, finitura 47,2 g/m<sup>2</sup>)</b>
Paint on front side.....:	<b>59,5 g/m<sup>2</sup> (fondo 12,3 g/m<sup>2</sup>, finitura 47,2 g/m<sup>2</sup>)</b>
Vernice su lato non a vista.....:	<b>11,2 g/m<sup>2</sup></b>
Paint on back side.....:	<b>11,2 g/m<sup>2</sup></b>
Tipo di substrato.....:	<b>Nessuno.</b>
Substrate type.....:	<b>None.</b>
Allestimento del campione.....:	<b>Costruzione del provino come da EN 13823 par 5.2 a) con pannelli sul retro posti a 80 mm dal campione.</b>
Specimen mounting and fixing.....:	<b>Specimen mounting complying to EN 13823 par 5.2 a) with backing boards at a distance of 80 mm from the specimen.</b>


DICHIARAZIONE / STATEMENTS:

- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.  
*Test results contained in this test report relate only to specimens tested.*
- Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro.  
*The test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.*
- I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova.  
*The technical data reported on the specimen description are taken from client technical sheet*
- I risultati di prova si riferiscono esclusivamente al comportamento dei provini di un materiale nelle particolari condizioni della prova; essi non sono destinati ad essere l'unico criterio per la valutazione della pericolosità potenziale del materiale in opera.  
*The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHS



Vista frontale ala lunga /  
*Long wing front view*



Angolo verticale esterno dell'ala lunga /  
*Long wing vertical outer edge*

**RISULTATI / RESULTS:**

- Metodo di prova

**EN 13823:2010+A1:2014**

Identificazione provetta <i>Specimen identification</i>	FIGRA 0.2MJ/0.4MJ [W/s]	THR [MJ]	LFS [Si/Yes – No/No]	SMOGRA [m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ]	TSP [m <sup>2</sup> ]	FDP [No - <10s - >10s]
<b>1</b>	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	0,2	No/No	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	24,5	No/No
<b>2</b>	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	0,3	No/No	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	15,4	No/No
<b>3</b>	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	0,2	No/No	Soglia non raggiunta <i>Threshold not reached</i>	22,9	No/No
<b>Media</b> <i>Average</i>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>No/No</b>	<b>0</b>	<b>20,9</b>	<b>No/No</b>

FIGRA = fire growth rate index  
 THR = total heat release  
 LFS = lateral flame spread  
 SMOGRA = smoke growth rate index  
 FDP = flaming droplet or particles  
 TSP = total smoke production

 DATA  
*Date*

 Settore Fisica della Combustione  
*Physics of Combustion Sector*

 Area Testing  
*Testing Area*

06/02/2017

Lorenzo Zavaglio



Paolo Fumagalli






Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche  
*Digitally signed document in accordance with Legislative Decree n. 82 dated March 7<sup>th</sup> 2005 and subsequent amendments.*

## SBI Test Report

 Laboratory: CSI S.p.A.  
 Product: SEVALCON 203

		Test no.	Test date:	Print date:
		1	01/02/2017	03/02/2017
Test condition		Check points		Results
Baseline duct temp. $t_{(=30-90)}$ [K]	290.95	HRR <sub>av, burner</sub> [KW]	30.953	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s] <b>0.0</b>
Ambient pressure. [Pa]	100975	HRR <sub>std burner</sub> [KW]	0.451	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s] <b>0.0</b>
Humidity [%]	35	CO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> Ratio <sub>burner</sub>	0.637	THR <sub>600</sub> [MJ] * <b>0.2</b>
		SPR <sub>av, burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.034	Lateral flame spread (LFS) reach the edge? <b>No</b>
$k_t$	0.8600	SPR <sub>std burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.009	SMOGRA [cm <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ] <b>0.0</b>
$k_p$	1.0800			TSP <sub>600</sub> [m <sup>2</sup> ] * <b>24.5</b>
E' [KJ/m <sup>2</sup> ]	17200	Ambient temp. $t_{(=30-90)}$ [K]	290.75	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)? <b>No</b>
Duct diameter: [m]	0.315	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)? <b>No</b>
		Minimum for flow [m <sup>3</sup> /s]	0.5535	Time to FIGRA <sub>0,2</sub> [s] * <b>0</b>
		Maximum for flow [m <sup>3</sup> /s]	0.6515	Time to FIGRA <sub>0,4</sub> [s] * <b>0</b>
		Burner response time [s]	9	Tig (2*6KW) [s] * <b>Not reach</b>
				* After ignition of main burner
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(=30-90)}$ [%]	20.7963			<b>Synchronisation information</b>
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(=30-90)}$ [%]	20.9445	End data O <sub>2</sub> [%]	20.9298	T-Duct (2.5 K drop from baseline)
Baseline CO <sub>2</sub> $t_{(=30-90)}$ [%]	0.1957	End data CO <sub>2</sub> [%]	0.1975	O <sub>2</sub> (0.05% rise from baseline)
Baseline light signal $t_{(=30-90)}$	100.0689	End data light signal	99.6712	CO <sub>2</sub> (0.02% drop from baseline)
				Baseline Last point
				313.52 303
				20.6554 303
				0.3801 300








## SBI Test Report

Laboratory: CSI S.p.A.

Product: SEVALCON 203

		Test no.	Test date:	Print date:
		2	01/02/2017	03/02/2017
Test condition		Check points		Results
Baseline duct temp. $t_{(t=30-90)}$ [K]	291.04	HRR <sub>av, burner</sub> [KW]	28.918	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s] <b>0.0</b>
Ambient pressure. [Pa]	101021	HRR <sub>std burner</sub> [KW]	0.437	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s] <b>0.0</b>
Humidity [%]	35	CO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> Ratio <sub>burner</sub>	0.657	THR <sub>600</sub> [MJ] * <b>0.3</b>
		SPR <sub>av, burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.033	Lateral flame spread (LFS) reach the edge? <b>No</b>
$k_t$	0.8600	SPR <sub>std burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.009	SMOGRA [cm <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ] <b>0.0</b>
$k_p$	1.0800			TSP <sub>600</sub> [m <sup>2</sup> ] * <b>15.4</b>
E' [KJ/m <sup>2</sup> ]	17200	Ambient temp. $t_{(t=30-90)}$ [K]	290.50	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)? <b>No</b>
Duct diameter: [m]	0.315	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)? <b>No</b>
		Minimum for flow [m <sup>3</sup> /s]	0.5568	Time to FIGRA <sub>0,2</sub> [s] * <b>0</b>
		Maximum for flow [m <sup>3</sup> /s]	0.6029	Time to FIGRA <sub>0,4</sub> [s] * <b>0</b>
		Burner response time [s]	9	Tig (2*6KW) [s] * <b>Not reach</b>
				* After ignition of main burner
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	20.8018			<b>Synchronisation information</b>
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	20.9508	End data O <sub>2</sub> [%]	20.9488	T-Duct (2.5 K drop from baseline)
Baseline CO <sub>2</sub> $t_{(t=30-90)}$ [%]	0.1986	End data CO <sub>2</sub> [%]	0.1982	O <sub>2</sub> (0.05% rise from baseline)
Baseline light signal $t_{(t=30-90)}$	100.0690	End data light signal	101.4771	CO <sub>2</sub> (0.02% drop from baseline)
				Baseline Last point
				314.38 303
				20.6782 303
				0.3778 300



## SBI Test Report

Laboratory: CSI S.p.A.

Product: SEVALCON 203

		Test no.	Test date:	Print date:
		3	01/02/2017	03/02/2017
Test condition		Check points		Results
Baseline duct temp. $t_{(=30-90)}$ [K]	293.10	HRR <sub>av, burner</sub> [KW]	29.702	FIGRA threshold: 0.2 MJ [W/s] <b>0.0</b>
Ambient pressure. [Pa]	101133	HRR <sub>std burner</sub> [KW]	0.538	FIGRA threshold: 0.4 MJ [W/s] <b>0.0</b>
Humidity [%]	35	CO <sub>2</sub> /O <sub>2</sub> Ratio <sub>burner</sub>	0.648	THR <sub>600</sub> [MJ] * <b>0.2</b>
		SPR <sub>av, burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.049	Lateral flame spread (LFS) reach the edge? <b>No</b>
$k_t$	0.8600	SPR <sub>std burner</sub> [m <sup>2</sup> /s]	0.009	SMOGRA [cm <sup>2</sup> /s <sup>2</sup> ] <b>0.0</b>
$k_p$	1.0800			TSP <sub>600</sub> [m <sup>3</sup> ] * <b>22.9</b>
E' [KJ/m <sup>2</sup> ]	17200	Ambient temp. $t_{(=30-90)}$ [K]	289.36	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming <= 10 s)? <b>No</b>
Duct diameter: [m]	0.315	No. of acceptable thermocouples	3	Flaming droplets/particles (FDP) (flaming > 10 s)? <b>No</b>
		Minimum for flow [m <sup>3</sup> /s]	0.5573	Time to FIGRA <sub>0,2</sub> [s] * <b>0</b>
		Maximum for flow [m <sup>3</sup> /s]	0.6031	Time to FIGRA <sub>0,4</sub> [s] * <b>0</b>
		Burner response time [s]	6	Tig (2*6KW) [s] * <b>Not reach</b>
				* After ignition of main burner
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(=30-90)}$ [%]	20.7840			<b>Synchronisation information</b>
Baseline O <sub>2</sub> $t_{(=30-90)}$ [%]	20.9534	End data O <sub>2</sub> [%]	20.9363	T-Duct (2.5 K drop from baseline)
Baseline CO <sub>2</sub> $t_{(=30-90)}$ [%]	0.1978	End data CO <sub>2</sub> [%]	0.2073	313.84    303
Baseline light signal $t_{(=30-90)}$	100.1626	End data light signal	99.3848	O <sub>2</sub> (0.05% rise from baseline)
				20.6739    303
				CO <sub>2</sub> (0.02% drop from baseline)
				0.3794    300

